

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DA/DT-381-13/25 z dnia 17.02.2025 r. dot. wykonania okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 3 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy wymagają państwo czyszczenia kominów czy tylko sprawdzenie ciągów kominowych (wentylacyjne, dymowe i spalinowe) według przepisu art.62 ust 1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać tylko sprawdzenie ciągów kominowych.

Pytanie 2:

Czy uprawnienia inżynierów mam wysłać do Państwa wraz z odpowiedzią na zapytanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga, by Oferent składał uprawnienia inżynierów wraz z ofertą. Jednakże Zamawiający wymaga, aby Oferent dysponował kadrą inżynierską w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz mistrzem kominarstwa.

Pytanie 3:


Czy w sytuacji gdzie podczas przeglądu mamy sprawdzić tylko ciągi kominowe (wentylacyjne, dymowe i spalinowe) uprawnienia mistrza kominarstwa też będą potrzebne? Według prawa sprawdzenie ciągów kominowych (wentylacyjne, dymowe i spalinowe) czy przegląd kominów wolno stojących powinien przeprowadzić inżynier konstruktor?

Odpowiedź:

Tak.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek


KIEROWNIK
Warsztatów Technicznych
Piotr Bzistry

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12